

Bernd Quathamer

Von: Linz, Thea (NLSTBV-OL) <Thea.Linz@nlstbv.niedersachsen.de>
Gesendet: Mittwoch, 14. Februar 2018 15:56
An: Bernd Quathamer
Cc: Baehr, Silke (NLSTBV-OL)
Betreff: AW: Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 29 II "Heidkamp-Nord": Lage des Regenrückhaltebeckens (Erinnerung)
Anlagen: Lage des RRB - Stellungnahme des Fachplaners.pdf; Entwässerungskonzept Konzept Entwurf.pdf; Übersichtsplan Vorfluter Heidkamp.pdf; Entwässerungskonzept Lageplan 11-01-18.pdf

Sehr geehrter Herr Quathamer,

zwischenzeitig habe ich mir die Unterlagen bzgl. des geplanten Regenrückhaltebeckens angeschaut. Aus meiner Sicht ist daraus nicht eindeutig zu entnehmen, warum das RRB unbedingt in der Bauverbotszone der L 824 liegen muss.

Zum einen fehlen Aussagen zur Bemessung des Beckens (insbesondere die Ermittlung des notwendigen Speichervolumens), aus denen die benötigte räumliche Ausdehnung abzuleiten wäre.

Zum anderen ist für mich nicht erkennbar, warum das RRB nicht auch am nördlichen Rand des Plangebietes angelegt werden könnte. Ein RRB könnte doch auch dort an das vorhandene Grabensystem angeschlossen werden, oder?!

Die bisher geplante Lage des RRB mag aus städtebaulicher Sicht sinnvoll sein.

Um der Planung zustimmen zu können, benötige ich jedoch einen eindeutigen Nachweis über die Notwendigkeit der Lage des RRB in der Bauverbotszone der L824.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrage

Thea Linz

Thea Linz

Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr

Geschäftsbereich Oldenburg

Fachbereich 2

Kaiserstr. 27

26122 Oldenburg

Telefon: +49 441 2181-164

Fax: +49 441 2181-222

E-Mail: Thea.Linz@nlstbv.niedersachsen.de

www.strassenbau.niedersachsen.de

Von: Bernd Quathamer [mailto:Bernd.Quathamer@wiefelstede.de]

Gesendet: Montag, 5. Februar 2018 08:13

An: Linz, Thea (NLSTBV-OL) <Thea.Linz@nlstbv.niedersachsen.de>

Cc: Joerg Pieper <Joerg.Pieper@wiefelstede.de>; Hans-Guenter Siemen <Hans-Guenter.Siemen@wiefelstede.de>;

Rita Abel (r.abel@nwp-ol.de) <r.abel@nwp-ol.de>; Stefan Klockgether (s.klockgether@ing-fh.de)

<s.klockgether@ing-fh.de>; Christian Flitz (c.flitz@ing-fh.de) <c.flitz@ing-fh.de>

Betreff: WG: Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 29 II "Heidkamp-Nord": Lage des Regenrückhaltebeckens (Erinnerung)