

Quathamer, Bernd

Von: Dzwonkowski, Ralf von <Ralfvon.Dzwonkowski@ewe-netz.de>
Gesendet: Dienstag, 27. August 2019 17:23
An: Quathamer, Bernd
Betreff: WG: Gem Wiefelstede - LK Ammerland EISMANN Satd Mai 2019



Hallo Bernd,

an der Versorgungssituation der Gemeinde Wiefelstede hat sich nicht viel geändert. Hier haben wir euch zuletzt 2015- Zahlen übermittelt. Sie wird überwiegend von folgenden Trafos versorgt:

- UW Rastede T122
- UW Varel T121
- UW Oldenburg Nord T122

In Randgebieten erfolgt die Versorgung aus:

- UW Wechloy T121
- UW Westerstede T122

Im Jahr 2018 wurde an 7 Tagen für eine Dauer von ca. 90 Stunden die Leistung von Erzeugungsanlagen im Rahmen des Einspeisemanagement an Transformatoren, die auch die Gemeinde Wiefelstede versorgen, angepasst.

Im Jahr 2019 (Stand 27.05.2019) waren es an 23 Tagen ca. 260 Stunden.

Auslösender Netzbetreiber war hier TenneT oder Avacon.

Dabei handelt es sich um ein Netzgebiet, was zwar von EISMAN Einsätzen betroffen ist, aber im Vergleich zu einigen anderen noch relativ selten. Die Frage, ob unser Netz weitere MW im aufnehmen könnte, ist ohne eine Netzanschlussbeurteilung durch die Netzentwicklung/Netzplanung nicht zu beantworten

Wir als Netzbetreiber haben aber die Anlagen unverzüglich ans Netz anzuschließen (oder der vorgelagerte Netzbetreiber falls der Netzanschlusspunkt gesamtwirtschaftlich günstiger ist) und die EE-Energie vorrangig aufzunehmen. Somit muss sich die Gemeinde um die Aufnahme und den Transport keine Gedanken machen. Das ist Aufgabe des Netzbetreibers.

Wenn du noch Fragen hast, ich bin noch bis Freitag zu erreichen, danach 3 Wochen im Urlaub.

VG

Ralf

Freundliche Grüße

Ralf von Dzwonkowski

Kommunalbetreuer

Telefon: +49 (0) 4451 8032-140

Telefax: +49 (0) 4451 8032-239

Mobil: +49 (0) 162 1330612

E-Mail: ralf.vondzwonkowski@ewe-netz.de

EWE NETZ GmbH

Netzregion Oldenburg/Varel