

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1804/2021

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

**Oberflächenentwässerungsproblematik Buschstraße - Antrag der CDU - Ratsfraktion;
hier: Maßnahmebeschluss**

Beratungsfolge: Straßen- und Verkehrsausschuss	Sitzung am: 29.06.2021	öffentlich
--	----------------------------------	------------

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Mit Datum vom 10.02.2021 hat die CDU-Ratsfraktion der Gemeinde Wiefelstede einen Antrag gestellt, die Oberflächenentwässerung in Neuenkrüge, im Bereich der Buschstraße und dem Buswendeplatz in Ordnung zu bringen und die Buschstraße im Bereich des Buswendeplatzes in Stand zu setzen.

Die im Antrag beschriebene Problematik ist dem Fachdienst Straßen, Wege, Plätze durchaus bekannt. In den vergangenen Jahren wurde der Regenwasserkanal bereits mehrfach gespült und mit Hilfe einer Wurzelfräse von Einwüchsen befreit.

Im Zuge der nun durchgeführten Kontrolle hat sich gezeigt, dass die, zum Teil aus den 60er Jahren stammende Rohrleitung Schäden vorweist, der Verbund unter den einzelnen Rohren nicht mehr gegeben ist und sich die Rohre durch Ausspülungen untereinander verschoben haben.

Eine Sanierung, beispielsweise durch Schlauchliner etc., ist in diesem Fall, aufgrund der nicht mehr vorhandenen Rohrstatik, nicht möglich. Es bleibt nur die Grunderneuerung des Regenwasserkanals auf einer Länge von rd. 470,00 m. Der Bereich erstreckt sich vom Beginn der Grabenverrohrung an der Buschstraße, über ein Privatgrundstück, bis zur vorhandenen Einleitstelle in die Haaren.

Mit den Eigentümern des Privatgrundstückes muss, bezüglich des Leitungsrechtes und der genauen Leitungsführung, noch gesprochen werden.

Durch das Wiefelsteder Ingenieurbüro Heinzelmann, welches bereits im Jahr 2012 das durch den Landkreis Ammerland genehmigte Entwässerungskonzept des Bebauungsplangebietes Nr. 137 – Blohweg erstellt hat, wurde eine Kostenschätzung für die Grunderneuerung des Regenwasserkanals erarbeitet, in der aufgrund der immer häufiger auftretenden Starkregenereignisse auch die Rohrleitungsquerschnitte bis zu einer Durchmesserennweite von 500 mm berücksichtigt wurden.

Die Baukosten belaufen sich (inkl. Planungskosten und einer Sicherheit von 10 %) auf rd. 192.000,00 €.

In diesen Kosten sind der Ausbau bzw. die Verpressung des abgängigen Kanals, neue Regenwasserabläufe, neue Hausanschlüsse, die Verlegung des neuen Regenwasserkanals sowie die Anpassung des Buswendeplatzes berücksichtigt worden.

Finanzierung:

Die Einplanung der erforderlichen Haushaltsmittel i. H. v. 192.000,00 € erfolgt im Finanzhaushalt 2022 unter:

Kostenstelle: 30400	bil. Zugangskonto: 0342002
Kostenträger: 538201	Finanzrechnungskonto: 7872000
Inv.-Nr.: 22. ...	(Vergabe erfolgt im Zuge der Mitteleinplanung)

Vorschlag / Empfehlung:

Der Rat der Gemeinde Wiefelstede beschließt unter Vorbehalt der Finanzierung die Sanierung des Regenwasserkanals im Bereich der Buschstraße mit einem Kostenvolumen i. H. v. 192.000,00 € im Jahr 2022 durchzuführen.

Anlagen:

B-1804-2021 Antrag Oberflächenentw. Neuenkrüge
B-1804-2021 Entwässerungskonzept BPL 137 Blohweg
B-1804-2021 RWK Buschstraße_Honorarangebot
B-1804-2021 RWK Buschstraße_Kostenschätzung
B-1804-2021 Übersicht neuer RWK Buschstraße

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Fachdienstleiter

Fachbereichsleiter